

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
AB-IV.747.7.2020.NK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 z późn. zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) **Wojewoda Podlaski podaje do publicznej wiadomości**, że na wniosek z dnia 31.12.2020 r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Kawkę, wydano decyzję znak: AB-IV.747.7.2020.NK z dnia 28.01.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej regulacyjnej wysokiego ciśnienia o maksymalnej przepustowości 120000Nm³/h wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną, zlokalizowanej w miejscowościach: Ostrożne, gmina Szumowo oraz Krajewo Korytki, gmina Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie - realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu stanowiącego przyłączenie do systemu przesyłowego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z siedzibą w Warszawie znajdującego się w Zambrowie wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko mazurskiego” - obejmującej wykonanie następujących robót:

- 1) budowa gazociągu DN 400 o długości ok. 225 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym kanalizacji kablowej zawierającej linię światłowodową),
- 2) budowa gazociągu DN 250 o długości ok. 225 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym kanalizacji kablowej zawierającej linię światłowodową),
- 3) budowa kablowego przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV,
- 4) budowa drogi dojazdowej do gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej,
- 5) wykonanie zjazdu z drogi publicznej wraz z przepustem Ø 0,4m,
- 6) budowa przejazdów, placów postojowych,
- 7) budowa ogrodzenia stacji redukcyjno-pomiarowej,
- 8) przebudowa (odbudowa) istniejących urządzeń melioracji wodnych,
- 9) budowa gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej regulacyjnej wysokiego ciśnienia, w skład której wchodzi:
 - układ filtracji i podgrzewu gazu;
 - układ redukcji ciśnienia gazu i regulacji strumienia na wysokim ciśnieniu;
 - aparatura i armatura;
 - kontener dla urządzeń technologicznych - izolowane cieplnie i akustycznie z naturalną wentylacją o wymiarach 10,0x10,0x4,0 [m];
 - kontener kotłowni dla potrzeb technologicznych o wymiarach 9,0x5,0x3,6 [m];
 - kontener chromatografu;
 - zespoły zaporowo-upustowe na wlocie i wylocie ze stacji;
 - zespoły śluz nadawczo-odbiorczych dla inspekcji i czyszczenia gazociągów;

w miejscowości Ostrożne, na działkach nr ew.: 352/2, 353/2, 352/1, 353/1, 354/1, 355/1, 356/1, 357/1, obręb 0004 Ostrożne gm. Szumowo oraz w miejscowości Krajewo Korytki na działkach nr ew.: 11/1, 12/5, 12/7, 13/1, obręb 0026 Krajewo Korytki, gm. Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie, można zapoznać się w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, w Punkcie Obsługi Klienta, w godz. 9:00-12:00, w terminie od dnia 02.02.2021 r. do dnia 16.02.2021 r. Zapoznanie się z aktami sprawy oraz wydaną decyzją osobiście będzie możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu się pod ww. numerem telefonu na konkretny dzień i godzinę.

Jednocześnie informuję, iż z uwagi na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów w związku z obecnym zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), preferowaną formą kontaktu z tut. organem jest kontakt telefoniczny (tel. 85 74 39 589) lub mailowy (nkosmaczewska@bialystok.uw.gov.pl). Pracownik organu w miarę możliwości udzieli niezbędnych informacji oraz wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Istnieje także możliwość przesłania części dokumentacji (w miarę możliwości technicznych, pojedyncze strony) w formie skanu na adres elektroniczny wskazany przez stronę, po uprzednim zwróceniu się do organu z taką prośbą.

Ponadto informuję, iż w przypadku osobistej wizyty w tut. Urzędzie w obecnej sytuacji nie będzie możliwe wykonanie kserokopii dokumentacji przez pracownika organu. Strona, która chciałaby skorzystać w siedzibie organu z prawa do zapoznania się z wydaną decyzją oraz dokumentacją i wykonania jej kserokopii proszona jest o zaopatrzenie się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kartkę i długopis do sporządzenia odpisu lub notatek).

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Ewa Welc
Dyrektor Wydziału
Architektury i Budownictwa